

Driftsjournal for forsamlingslokaler

Virksomhedens navn: Hvalsø Kulturhus
Adressen: Skolevej 12, 4330 Hvalsø
Dækningsområde: publikumslokaler, gange, trapper og køkken inkl. tilstødende lokaler

Kontroller før enhver benyttelse af lokalerne:

- at alle flugtveje og flugtvejsgange er frie og ryddelige i hele deres bredde
- at alle flugtveje kan passeres i flugtvejsretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj
- at alle flugtvejsdør(e) samt nødbelysningslamper og/eller skilte er synlige
- at alle lukkeanordninger på branddøre og andre selvlukkende døre og porte er funktionsduelige
- at opslag med angivelse af det tilladte antal personer, der må opholde sig i lokalerne, er anbragt et synligt sted
- at alle lamper, der hører til nød- og panikbelysningen, er synlige og i orden
- at brandmateriel er tydeligt synligt, frit tilgængeligt og eftersat indenfor det seneste år
- at personalet har modtaget instruks om det tilladte antal personer der må være i lokalerne, om ordensreglerne og om brugen samt placering af brandslukningsmateriellet
- at udsmykning herunder levende lys er i overensstemmelse med det tilladte
- at inventaropstillingen er i overensstemmelse med den pladsfordelingsplan som er godkendt af brandmyndigheden